



Office Of Commissioner/Fire Officer, MORENA NAGAR NIGAM
GWALIOR Division , MORENA
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100008069/FNOC/COL/2022/4118

आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 19, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 21-Sep-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : M/S TSS INTERNATIONAL SCHOOL SHRI S.P.S. SIKARWAR

आवेदक का पता / Applicant Address : MUNISH MONICA SHIKSHA SAMITI, MORENA
SUNDARPUR RAOD, OPP. BARRIER A.B. ROAD, MORENA, M.P.
MORENA 476001

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 12 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 21900 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : SUNDARPUR RAOD, OPP. BARRIER A.B. ROAD, MORENA, M.P.
MORENA NAGAR NIGAM

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100008069 भवन हेतु प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट्स/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.



Office Of Commissioner/Fire Officer, MORENA NAGAR NIGAM
GWALIOR Division , MORENA
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100008069/FNOC/COL/2022/4118

आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 19, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 21-Sep-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : M/S TSS INTERNATIONAL SCHOOL SHRI S.P.S. SIKARWAR
MUNISH MONICA SHIKSHA SAMITI, MORENA

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.



Office Of Commissioner/Fire Officer, MORENA NAGAR NIGAM
GWALIOR Division , MORENA
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100008069/FNOC/COL/2022/4118

आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 19, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 21-Sep-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : M/S TSS INTERNATIONAL SCHOOL SHRI S.P.S. SIKARWAR

19. Means of Escape. MUNISH MONICA SHIKSHA SAMITI, MORENA

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लानि के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एंड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वी कृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरोत्तर होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोविजनल फायर एनओसी में स्वी कृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थागयी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वी कृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।



Office Of Commissioner/Fire Officer, MORENA NAGAR NIGAM
GWALIOR Division , MORENA
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100008069/FNOC/COL/2022/4118

आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 19, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 21-Sep-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : M/S TSS INTERNATIONAL SCHOOL SHRI S.P.S. SIKARWAR

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रतिवेदन के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदान करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तद्वसार स्वी कृति आदेश जारी किया जाता है।

KAMAL
KISHORE
SHARMA

Digitally signed by
KAMAL KISHORE
SHARMA
Date: 2022.09.21
12:05:31 +05'30'

Commissioner/Fire Officer, MORENA NAGAR NIGAM

GWALIOR Division , MORENA
Madhya Pradesh